



附注：

- 1、本柜内的具体电源分配由PLC系统成套商完成。
- 2、仪表所需电源的分配与转换由PLC系统成套商完成。
- 3、PLC端子的接线图及柜内、盘面布置图由柜子的系统集成商供货厂家完成。
- 4、柜内要求设有报警指示灯电源指示灯及蜂鸣器。
- 5、PLC柜尺寸由自控承包商根据系统配置来确定。PLC柜为双面开门，双面维护。
- 6、PLC的配置根据自控系统图和I/O表由系统继承商完成，相关附件不限于图纸说明部分，应按需设置。
- 7、柜内的保护接地、工作接地必须分别引至不同的接地汇流排。

PLC站供电系统图