



2						
12		接线端子		个	1	按图配置
11	SBE	控制按钮	AC220V 红色	个	1	急停按钮,红色自锁
10	KA1~KA2	中间继电器	MY-4 AC220V	个	2	
9	HW	信号灯	AC220V W	个	1	电源指示
8	HY1 HG1、HR1	信号灯	AC220V 黄、绿、红	个	3	
7	FU1	熔断器	R1-10/4 4A	个	1	
6	1SB2	控制按钮	AC220V	个	1	启动按钮
5	1SB1	控制按钮	AC220V	个	1	停止按钮
4	SA1	转换开关	LW39-16D103/2	个	1	
3	FH	热继电器	见一次图	个	1	
2	KM	交流接触器	见一次图	个	1	
1	QF	自动开关	见一次图	个	1	带辅助报警触点

安装在低压开关柜内的设备

序号	符号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
----	----	----	-------	----	----	----

设备及材料表



聊城市科慧市政工程设计院
LIAOCHENG MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE

连云港市徐圩新区东辛农场
生活污水治理工程

电动机控制原理图 (E)

审 定

审 核

设 计

复 核

日 期

2019. 03

图 号

DQ-11